



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Красногвардейского района

Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д.3, тел 224-27-84

Предписание № 2-14-128/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательная школа № 490 с углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга (ГБОУ средняя школа №490 Красногвардейского района), ИНН 7806039670

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Красногвардейского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу №2-14-128 от 16 марта 2018 года 23,24 апреля 2018 г. начальником отделения надзорной деятельности ОНДПР Красногвардейского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Шестаковым Романом Андреевичем проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания среднего общеобразовательного учреждения (высокий риск) по адресу: 195213, г. Санкт-Петербург, пр. Новочеркасский, д. 50, корп. 3

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН совместно с Александровой Натальей Борисовной – директором ГБОУ средняя школа проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

№490 Красногвардейского района

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
---------------	--	---	--	--

1	2	3	4	5
1.	Руководителем организации не обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре	п.7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2019	
2.	На лестничных площадках и лестничных маршах осуществляется хранение различных предметов, мебели и строительных материалов, в лестничной клетке на всех этажах, расположенной со стороны спортивного зала, на 1-м этаже лестничной клетки, расположенной со стороны столовой	п.23 (к) Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2019	
3.	Руководителем организации не обеспечено проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше здания с составлением соответствующего протокола испытаний	п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2019	
4.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, в лестничной клетке на всех этажах, расположенной со стороны спортивного зала, на 1-м этаже из лестничной клетки, расположенной со стороны столовой, выходы из коридора на 1-м этаже, выход из спортивного зала	п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2019	
5.	Эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции, на чердаке	п.42(а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2019	
6.	Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников, на чердаке, в помещении электрика на 1-м этаже	п.42(в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2019	
7.	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние установки автоматической пожарной сигнализации, в помещении кухни точечный дымовой пожарный извещатель находится в разукomплектованном состоянии, в помещении спортивного	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2019	

	зала ручной пожарной извещатель находится в неисправном состоянии			
8.	Помещение, предназначенное для одновременного пребывания более 50 человек не оборудовано вторым эвакуационным выходом, помещение столовой на 1-м этаже	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.1 свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №171)	01.02.2019	
9.	Помещение, предназначенное для одновременного пребывания более 50 человек не оборудовано вторым эвакуационным выходом, помещение столовой на 1-м этаже, помещение конференц-зала на 1-м этаже	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.1 свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №171)	01.02.2019	
10.	В лестничных клетках на путях эвакуации для отделки стен применены материалы с неподтвержденными показателями пожарной опасности не ниже КМ0 Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации в лестничных клетках	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.134, табл.3,27,28 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Начальник отделения надзорной деятельности
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Красногвардейского
района управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по г. Санкт-Петербургу Шестаков

Роман Андреевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«24» апреля 2018 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Александрова Наталья Борисовна –
директор ГБОУ средняя школа №490
Красногвардейского района

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя,
присутствовавшего при проведении проверки)

«24» апреля 2018 г.

(подпись)