



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.40, литер А, тел.: (812) 718-25-05,
<http://78.mchs.gov.ru>

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Красногвардейского района управления по Красногвардейскому району**
Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д.3, тел.: (812) 224-27-84

Санкт-Петербург,
Большеохтинский пр., дом 3

«16» июля 2021 года
11 часов 00 минут
(дата и время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 32-1-310**

На основании: распоряжения начальника управления по Красногвардейскому району ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу Колбухова Евгения Николаевича № 32-1-310 от
«25» июня 2021 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка объекта защиты здания образовательного
учреждения по адресу: г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.50, корп.3, литер А
(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 490 с
углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-
Петербурга (ГБОУ школа № 490 с углубленным изучением иностранных языков
Красногвардейского района Санкт-Петербурга), юридический адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, Новочеркасский пр., д.50, корп.3, литер А, (ИНН- 7806039670, ОГРН -
1027804187894)

(наименование юридического лица (полное и сокращённое), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки: _____

«12» июля 2021 года с 15:00 до 16:30, продолжительность 1 час 30 минут

«16» июля 2021 года с 11:00 до 12:00, продолжительность 1 час 00 минут;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 2 часа 30 минут

(рабочих дней / часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

- Рамза Людмила Владимировна – исполняющий обязанности директора ГБОУ школа №
490 с углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-
Петербурга, 12.07.2021 в 15 час. 00 мин.

(должности, фамилии, инициалы, подписи, дата, время)

✓ Рамза

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо(-а), проводившее(-ие) проверку: Козырев Артём Михайлович – инспектор
отделения надзорной деятельности ОНДПР Красногвардейского района управления по
Красногвардейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

- Исполняющий обязанности директора ГБОУ школа № 490 с углубленным изучением
иностраннных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга – Рамза Людмила
Владимировна (на основании приказа №143-к от 28.06.2021)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического лица - правообладателя объекта защиты;
- проведено обследование и осмотр объекта защиты, расположенного по адресу: 195213,
г. Санкт-Петербурга, Новочеркасский пр., д.50, корп.3, литер А.

Расчёты по оценке пожарных рисков: не проводились

(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности не разрабатывались (отсутствуют).

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Объект защиты не является объектом культурного наследия.

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по	Сведения о юридических и (или) физических лицах,
-------	--	--	--

		пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	допустивших нарушения
1	2	3	4
	В коридоре 1 этажа на путях эвакуации для покрытия пола применены материалы (линолеум) с неподтвержденными показателями пожарной опасности. На объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, изделий и материалов.	п. 25 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее – ППР в РФ)	Исполняющий обязанности директора ГБОУ школа №490 с углублённым изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга Рамза Л.В.
	Здание общеобразовательного учреждения не оборудовано требуемым 4 типом системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Фактически применен 3 тип.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, п.1, ч.2, ст.1; ч.3 ст.4; п.2, ч.1, ст.6; ст.54, ст.89, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», раздел 7, табл.2	Исполняющий обязанности директора Рамза Л.В.
	Двери выходов из поэтажных коридоров на лестничные клетки не в полном объеме оборудованы уплотнениями в притворах	Федеральный закон от 22.08.2008г №123-ФЗ, ч.2 ст.1, ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ст.53, ст.89; п 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Исполняющий обязанности директора Рамза Л.В.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось;
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: отсутствуют
4. Фототаблица: нет
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности:
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 32-1-310/1/1 от 16.07.2021.
7. Карточка учета профилактической работы: № 191 от 16.07.2021
8. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся
9. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался
10. Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов): не применялись
11. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: Приказ №143-к от 28.06.2021, Проект на системы автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией №07.ПС-2012.ПР, поэтажные планы здания, Акт и протокол технических испытаний внутреннего противопожарного водопровода от 31.03.2021 по контракту №490-ПВ/2021, Приказ №108/3-о от 11.01.2021, Приказ №325-о от 20.08.2020, Акт выполненных огнезащитных работ №1 от 13.07.2020, Акт на периодическую очистку и проверку газоходов и вентиляционных каналов от 23.04.2021, Протокол испытания ограждений кровли №3.ОГ-08-18.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Козырев Артём Михайлович – инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Красногвардейского района управления по Красногвардейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

«16» июля 2021 г.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

✓ И.С. директора школы по приказу

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» июля 2021 г.

Васильев
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)