



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.40, литер А, тел.: (812) 718-25-05,
<http://78.mchs.gov.ru>

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Красногвардейского района управления по Красногвардейскому району**
Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д.3, тел.: (812) 224-27-84

Предписание № 32-1-310/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 490
с углубленным изучением иностранных языков
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
(ГБОУ школа № 490 с углубленным изучением иностранных языков
Красногвардейского района Санкт-Петербурга),
ИНН 7806039670,

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
(гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения управления по Красногвардейскому району
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от «25» июня 2021 года № 32-1-310,
12,16 июля 2021 года инспектором отделения надзорной деятельности ОНДПР
Красногвардейского района управления по Красногвардейскому району ГУ МЧС
России по г. Санкт-Петербургу Козыревым Артёмом Михайловичем, проведена
плановая выездная проверка объекта защиты – здания образовательного
учреждения, расположенного по адресу: 195213, г. Санкт-Петербург,
Новочеркасский пр., д.50, корп.3, литер А, совместно с Рамза Людмилой
Владимировной - исполняющим обязанности директора ГБОУ школа № 490 с
углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-
Петербурга (на основании приказа №143-к от 28.06.2021).

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-
ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения
проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 №69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В коридоре 1 этажа на путях эвакуации для покрытия пола применены материалы (линолеум) с неподтвержденным показателями пожарной опасности. На объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, изделий и материалов.	п. 25 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее – ППР в РФ)	01.07.2022	
2.	Здание общеобразовательного учреждения не оборудовано требуемым 4 типом системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Фактически применен 3 тип.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, п.1, ч.2, ст.1; ч.3 ст.4; п.2, ч.1, ст.6; ст.54, ст.89, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», раздел 7, табл.2	01.07.2022	
3.	Двери выходов из поэтажных коридоров на лестничные клетки не в полном объеме оборудованы уплотнениями в притворах	Федеральный закон от 22.08.2008г №123-ФЗ, ч.2 ст.1, ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ст.53, ст.89; п 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.07.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и

(или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Инспектор отделения надзорной деятельности
ОНДПР Красногвардейского района
управления по Красногвардейскому району
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

«16» июля 20 21 г.



Предписание для исполнения получил:
Исполняющий обязанности директора
ГБОУ школа № 490 с углубленным изучением
иностранных языков Красногвардейского района
Санкт-Петербурга

«16» июля 20 21 г.

(подпись)

Л.В. Рамза